

Data: 22 novembre 2019 alle 13.27  
Oggetto: Re: barriere architettoniche

*la normativa di riferimento è sia nazionale che regionale: DM 236/89 e LR 6/89 entrambe riportano indicazioni sulle misure minime degli passaggi negli spazi comuni, Le parti condominiali comuni, esterne e interne, infatti devono essere accessibili*

*Veda il DM 236/89 art. 8.1.9 per i percorsi interni (larghezza minima 100 cm), e art. 8.2.1 percorsi esterni (larghezza non inferiore a 90 cm).*

*Veda la LR 6/89 art. 5.2 (larghezza minima dei passaggi 150 cm),*